

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения**  
**и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектовой станции РСПИ «Стрелец»**

г. Серпухов

«30» 06 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика ГБУ СО МО КЦСОР «Меридиан» в лице Дуракина Е.В. с одной стороны, и представители Исполнителя ООО «Фрагмент» в лице генерального директора Хотина Ю.Н. и инженера по эксплуатации и ремонту Гребенщикова М.В. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектовой станции РСПИ «Стрелец», смонтированных в здании СО МО КЦСОР «Меридиан» по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, с. Турово

**проведены работы:**

1. Проверка срабатывания систем (АПС и СОУЭ) при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар», «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв). Восстановление «Дежурного режима» систем.
2. Проверка выдачи сигналов управления от системы АПС на систему СОУЭ при пожаре. Проверка работоспособности выносных оповещателей.
3. Проверка переключения с основного питания на резервное и обратно; работоспособности встроенных контрольных устройств.
4. Проверка работоспособности объектовой станции «Стрелец», контроль прохождения извещений о пожаре на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6) при срабатывании АПС.

**установлено:**

При имитации режимов «Пожар», «Неисправность», системы АПС и СОУЭ срабатывают в штатном режиме и восстанавливаются в «Дежурный режим». Система АПС и СОУЭ при отключении основного питания переходят на резервное питание.

Объектовая станция РСПИ «Стрелец» передает сигнал тревоги на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6).

**Заключение:**

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС), объектовая станция РСПИ «Стрелец» и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) работоспособны.

**Исполнитель**


**Заказчик**

Генеральный директор  
ООО «Фрагмент»


  
М.П. 


/ Ю.Н. Хотин  
инициалы, фамилия

Инженер по эксплуатации и ремонту  
ООО «Фрагмент»

  
/ М.В. Гребенщиков

  
М.П. 

  
инициалы, фамилия

  
заместитель директора  
И.С. Рыкова