

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

г. Серпухов

«12» 07 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика ГБУ СО МО КЦСОР «Меридиан» в лице директора Е.В. Георьева с одной стороны, и представители Исполнителя ООО «Фрагмент» в лице генерального директора Хотина Ю.Н., инженера по эксплуатации и ремонту Гребенщикова М.В. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при проверке работоспособности систем АПС и СОУЭ, смонтированных в ГБУ СО МО КЦСОР «Меридиан» по адресу: Московская область, Серпуховский р-н, с. Турово

проведены работы:

1. Проверка срабатывания системы АПС при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар», «Неисправность» (короткое замыкание, обрыв). Восстановление «Дежурного режима» систем.
2. Проверка выдачи сигналов управления от системы АПС на систему СОУЭ при пожаре. Проверка работоспособности выносных оповещателей.
3. Проверка переключения с основного питания на резервное и обратно, работоспособности встроенных контрольных устройств.

установлено, что:

1. При имитации режимов «Пожар», «Неисправность» система АПС и СОУЭ срабатывают в штатном режиме, при сбросе тревог – переходят в «Дежурный режим».
2. Сигналы управления при пожаре от системы АПС на СОУЭ выдаются, выносные оповещатели - работоспособны
3. При отключении основного питания система АПС переходит на резервное питание и обратно в штатном режиме, встроенные контрольные устройства – работоспособны.

Заключение:

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) работоспособны.

Исполнитель

Заказчик

Генеральный директор
ООО «Фрагмент»



/ Ю.Н. Хотин
инициалы, фамилия

М.П.

Инженер по эксплуатации и ремонту
ООО «Фрагмент»

/ М.В. Гребенщиков



М.П.

/ Е.В. Георьева
инициалы, фамилия