

**А К Т № 7-1698**

**Очистки вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов (в том числе оголовка дымовой трубы)**

г. Рязань

08 июля 2020 года

**Комиссия в составе:**

Представитель заказчика: ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан», директор Федорова Е.В., в соответствии с государственным контрактом № 33-М от 18.06.2020 г. по очистке вент камер и воздуховодов от горючих отходов.

Представитель организации: ООО «Стройзащита» инженер ТПО Жарков А. А. составили настоящий акт о том, что нами проведена контрольная проверка технического состояния вентиляционных и дымового каналов кухни (столовой) расположенной по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д.54«А», с целью установления пригодности к эксплуатации для осуществления отвода продуктов сгорания природного газа от газоиспользующего аппарата. В ходе проверки установлено:

Наименование аппарата	Размер газохода	Размер дымохода	Высота дымохода	Размер вентиляционного канала, его материал
газовая колонка	-	Ø150 мм.сталь с переходом 300мм.	-	Ø150 мм. кирпич
электро-плита 2 шт.	-	-	-	зонд венканал 2шт. Ø 150мм.

Дымоходы имеют в нижней части карман для очистки глубиной не менее 25 см: имеют

Наличие тяги проверено-результат проверки: тяга имеется

Наличие противопожарных разделок отступок: перекрытия ж/б.

Состояние оголовка: удовлетворительное

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Вентиляционные каналы кухни (столовой), обеспечивающие работу газоиспользующего оборудования (газовой колонки), а также дымовой канал, соответствует требованиям «Правил производства трубо-печных работ» №153 от 14.03.2006 года, утвержденных постановлением Президиума ЦС ВДПО, Ф3 № 345-43 от 30.11.2011 года «О пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТа 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» и пригоден для эксплуатации.

Срок действия акта до 08.07.2021 года в соответствии п. 5.5.12 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года.

Представитель заказчика



*Директор ГБУСО МО КЦСОР «Меридиан»*  
 Федорова Е.В. М. *08 июля 2020*  
 должность дата

Представитель организации ООО «Стройзащита»

Инженер ТПО

*Жарков А.А.*  
 М.П.  
 г.Рязань ОГРН 1156234612153

Жарков А. А. от 08.07.2020 года

Директор

Афонькин А.В. от 08.07.2020 года