



Проверил: \_\_\_\_\_

### АКТ ПРОВЕРКИ УЗЛА УЧЕТА ГАЗА

соц. столовая 1 окно

от "14" 04 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО "Газпром межрегионгаз Москва" Специалист 1 категории районной службы Зимагоров Иван Иванович и представитель ГБУСО МО КЦСОР "Меридиан" договор №61-4-8012/21

*и заместитель директора Рыжова Ирина Сергеевна*  
(должность, Ф.И.О.)

произвели проверку узла учета соц. столовая 1 окно по адресу: Россия, Московская область, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54 "А"

#### Измерительное оборудование:

Тип оборудования	Модель	Диапазон измерения			Заводской номер	Дата следующей проверки	Показания		
		нижний	верхний	Ед.изм.			Предыдущее	(на дату)	Текущее
Мембранный счетчик	СГД G 4	0,04	6	м3/час	8377687	02.08.2028	846	01.04.2021	865

Фактически установленное *соответствует*

Байпасная линия на узле учета имеется / отсутствует:

состояние запорной арматуры: перекрыта, опломбирована (пл. № \_\_\_\_\_)

#### Газопотребляющее оборудование:

Газопотребляющее оборудование	Количество установленного оборудования	Максимальный расход газа 1ед., м3/ч	Опломбированное оборудование	Установленные пломбы
Водонагреватель проточный ВПГ-18	1	1,9		
Плита 5-ти конфорочная	1	1,25		
Плита ПРГ-ПА-3С Вулкан	1	3,94		

Фактически установленное *соответствует*

#### Наличие пломб на узле учета:

фланец счетчика	<i>5000055043</i>
счетный механизм (кв.,год)	<i>пер.м. Шел. 182.</i>

#### Режим работы ГПО

#### Рабочий расход

<i>На момент проверки документально отключено</i>	<i>0 м3/ч</i>
---	---------------

В результате проверки зафиксировано следующее:

*Об всех работах по замене газового оборудования ищется сведения сообщать в Серпуховское РС*

*З*

Ответственность за сохранность пломб, оттисков и наклеек, установленных поверителем, представителями ООО "Газпром межрегионгаз Москва" и/или ГРО, возлагается на представителя контрагента ГБУСО МО КЦСОР "Меридиан"

При нарушении пломбирования, оттисков и/или наклеек объем поставленного газа будет определяться исходя из проектной мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования.


Представитель

ООО "Газпром межрегионгаз Москва"

Представитель

ГБУСО МО КЦСОР "Меридиан"

Контактная информация: Рыжова Ирина Сергеевна 8-4967-37-50-48



*Ирина Сергеевна Рыжова*

заместитель директора  
И.С. Рыжова

14 АПР 2021