

142214, Московская область,
 Телефон: 37-42-69 Факс: 37-42-69
 г. Серпухов, ул. Российская, д.26

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 № 2572 от 04.06.2018года.

Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан», МО, г.Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.

2. Юридический адрес: МО, г.Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: кабинет приема фельдшера ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан».

5. Дата и время измерений: 24.04.2018г. с 09.40час до 09.55час.

Ф.И.О., должность:помощник врача-эпидемиолога Алексеева О.Ю., специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах, в присутствии старшей медицинской сестры Рябченковой Е.В.

6. Основание проведения измерений: договор №24/4 приложение 2 от 01.03.2018г.

7. Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Термогигрометр «Testo-605-HH»	41101342/110	330084	АА 7075822	от 23.06.2017г. до 22.06.2018г.	температуры ± 0,5 гр.С., влажность ±2,5%.
2	Рулетка измерительная металлическая Р2 УЗК	2	15110104400	АА 7087794	от 18.01.2018г. до 17.01.2019г	±1мм

8. Дополнительные сведения: отопление централизованное, вентиляция приточно-вытяжная.

9. Нормативная документация, регламентирующая объем измерений и их оценку: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Приложение 5.

10. Нормативная документация на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные» параметры микроклимата в помещениях»

11. Код измерений:3.18. 4999 15, регистрационный номер:64

12. Результаты измерения микроклимата:

№ п/п	Место проведения замеров	Категория работ	Температура, град.С			Допустимая температура	Относительная влажность воздуха, %, сидя 0,1м от пола	Относительная влажность воздуха, %, стоя 0,6м от пола	Относительная влажность воздуха, %, сидя 1.7м от пола	Допустимая относительная влажность
			Высота от пола сидя 0.1м, стоя 0.1м	Высота от пола сидя 0.6м, стоя 1.1м	Высота от пола сидя 1.7м, стоя 1.7м					
1	Кабинет приема фельдшера, рабочее место фельдшера (сидя)	V	22,8± 0,13	22,8± 0,13	23,1± 0,13	20-27	41,9± 1,21	42,3± 1,22	42,1± 1,22	60-40

Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача-эпидемиолога Алексеева О.Ю.

Руководитель ИЛЦ (зам.): _____

Хренова З. Н.

