

142214, Московская область,  
 г. Серпухов, ул. Российская, д.26

Телефон: 37-42-69 Факс: 37-42-69

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 2573 от 04 июня 2018года.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан», МО, г.Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.
2. **Юридический адрес:** МО, г.Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.
3. **Наименование измерений:** Освещенность рабочих мест
4. **Место проведения измерений:** кабинет приема фельдшера ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан».
5. **Дата и время измерений:** 24.04.2018г. с 10.00 час. до 10.15час.
- Ф.И.О., должность:** помощник врача-эпидемиолога Алексеева О.Ю., специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах, в присутствии старшей медицинской сестры Рябченковой Е.В.
6. **Основание проведения измерений:** договор №24/4 приложение 2 от 01.03.2018г.
7. **Средства измерения:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Люксметр «Аргус-01»	316	1350038	АА 2302682	25.07.2018г	± 8%

8. **Дополнительные сведения:** На момент проведения замеров, на окнах жалюзи. За период измерений перепада в сети напряжения не наблюдалось.
9. **Нормативная документы, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 5.
10. **Нормативная документы на метод измерения:**  
 - МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест»;  
 - ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».
11. **Код измерений:** 3.18.5000 15, регистрационный номер: 59
12. **Напряжение в сети:** 230вт
13. **Количество, тип и высота подвеса светильников:** кабинет приема фельдшера- 2,8м., 2 светильника по 4 лампы;
14. **Число не горевших ламп:** -
15. **Состояние светильников:** не загрязнены.
16. **Тип освещения:** люминесцентное общее
17. **Результаты измерения освещенности:**

№ п/п	Место измерений	Плоскость измерений	Разряд зрительной работы	Измеренная искусственная освещенность, лк			Нормируемая искусственная освещенность, лк		
				При системе комбинированного освещения		При системе общего освещения	При системе комбинированного освещения		При системе общего освещения
				Всего среднее из трех значений	в том числе от общего среднее из трех значений		Всего	в том числе от общего	
1.	Кабинет приема фельдшера, рабочее место фельдшера (сидя)	Г – 0,8				563±52,01			500

**ФИО ответственного за оформление протокола:** помощник врача-эпидемиолога  
**Руководитель ИЛЦ (зам.):**



Алексеева О.Ю.  
Хренова З. Н.