

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№5845 от 21 января 2020 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГБУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Меридиан"

2. **Юридический адрес:** Московская область, г.Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** ГБУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Меридиан"  
Московская область, г.Серпухов, ул. Лермонтова, д. 54А, пищеблок, кран холодной воды

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 13.11.2019 11:00

Ф.И.О., должность: Калинина Е. М., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.

Условия доставки: доставлено автотранспортом, контейнер-холодильник, t+4°C, пломбир №20

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.11.2019 12:45

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 1165

Цель исследований, основание: Проведение мероприятий по договору, договор № 11/4 от 06.03.2019

Проба отобрана в присутствии зав.производством Маснева М.Ю.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 2.19.5845 13

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 13.11.2019 12:55 Лабораторный номер 5845 - 5473 Дата начала испытаний 13.11.2019 12:55 Дата окончания испытаний 14.11.2019 15:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Морозова И. Э., оператор

УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИЛЦ

Хренова З.Н.

Протокол № 5845 распечатан 21.01.2020

Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям. Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.