

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7072 от 26.10.2018 года.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан», МО, г. Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.

2. **Юридический адрес:** МО, г. Серпухов, ул. Лермонтова, дом 54.

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата

4. **Место проведения измерений:** кабинет приема фельдшера ГБУСО СО СЦРИ «Меридиан».

5. **Дата и время измерений:** 23.10.2018г. с 14.20 час до 14.45 час.

Ф.И.О., должность: помощник врача-эпидемиолога Алексеева О.Ю., специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах, в присутствии старшей медицинской сестры Рябченковой Е.В.

6. **Основание проведения измерений:** договор №24/4 приложение 2 от 01.03.2018г.

7. **Средства измерения:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Инвентарный номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Термогигрометр «Testo-605-НН»	41101342/110	330084	АА 7098582	от 02.07.2018г. до 01.07.2019г.	температуры ± 0,5 гр.С., влажность ±2,5%.
2	Рулетка измерительная металлическая Р2 УЗК	2	15110104400	АА 7087794	от 18.01.2018г. до 17.01.2019г.	±1мм

8. **Дополнительные сведения:** отопление централизованное, вентиляция естественная.

9. **Нормативная документация, регламентирующая объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Приложение 5.

10. **Нормативная документация на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные» параметры микроклимата в помещениях»

11. **Код измерений:** 3.18.13771 15, регистрационный номер: 165

12. **Результаты измерения микроклимата:**

№ п/п	Место проведения замеров	Категория работ	Температура, град.С			Допустимая температура	Относительная влажность воздуха, %, сидя 0,1м, стоя 0,1м от пола	Относительная влажность воздуха, %, сидя 0,6м, стоя 1.1м от пола	Относительная влажность воздуха, %, сидя 1.7м, стоя 1.7м от пола	Допустимая относительная влажность
			Высота от пола сидя 0.1м, стоя 0.1м	Высота от пола сидя 0.6м, стоя 1.1м	Высота от пола сидя 1.7м, стоя 1.7м					
1	Кабинет приема фельдшера, рабочее место фельдшера (сидя)	V	22,4± 0,13	22,1± 0,13	22,2± 0,13	20-27	41,8± 1,21	41,6± 1,20	42,2± 1,22	60-40

Ф. И. О., должность лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача-эпидемиолога

Алексеева О.Ю.

Руководитель ИЛЦ (зам.):

Хренова З. Н.

