

**Общество с ограниченной ответственностью
«СтройКонтинент»
Лицензия МЧС России № 1-Б/00654 от 18 января 2013г.
АКТ №1085**



Проверки эффективности вентиляции

«17» июля 2018 года

Комиссия в составе:

Представитель заказчик: Рыжова И.С.

_____ заместитель директора

(должность, ФИО)

Серпуховский центр реабилитации инвалидов «МЕРИДИАН»

(организация, отв. за газовое хозяйство, № приказа о назначении)

Представители ООО «СтройКонтинент»:

Главным инженером Искра М.П., Чистильщик Сазонов Б.А.

провели периодическую проверку технического состояния вентиляции в помещениях
(первичную/периодическую)

двухэтажного здания ГБУСО МО СЦРИ «МЕРИДИАН»

(назначение здания, строящееся/эксплуатируемое, этажность)

по адресу: М.О, г.Серпухов ул. Лермонтова д.54 «А»

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№	Наименование помещения	Объём помещения (М3)	Сечение канала (мм)	Тип вентиляции	Состояние канала (очищен/ не очищен)	соответствие норм. требованиям	Кратность воздухообмена
1	Посудомоечная	18	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
2	Столовая	197	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
3	Овощной цех	23	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
4	Горячий цех	60	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
	Горячий цех	60	Dy250	Вп	Очищен	соответствует	соответствует
5	Холодный цех	33	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
6	Кладовая	24	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
7	Мясной цех	33	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
8	Сан. узел	8	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
9	Сан. узел	10	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
10	Сан. узел	6	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
11	Кабинет сан. обработки	12	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
12	Бойлерная	10	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
13	Кабинет 3	30	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
14	Кабинет 4	21	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
15	Кабинет 7	20	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
16	Фито комната	60	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
17	Сан. узел (детский)	19	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует

18	Комната психологической разгрузки	63	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
19	Служебное помещение	15	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
20	Сан. узел	6	150*150	Ве	Очищен	соответствует	соответствует
21	Соляная комната	30	Dy150	Вп,Пп	Очищен	соответствует	соответствует

*Ве – Естественная вытяжная вентиляция
 *Вп – Принудительная вытяжная вентиляция
 *Пп – Принудительная приточная вентиляция

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные и дымовые каналы в помещениях: _____
(перечислить помещения)
 двухэтажного здания ГБУСО МО СЦРИ «МЕРИДИАН»
(назначение здания, строящееся/эксплуатируемое, этажность)

соответствует нормативным требованиям СНИП 41-01-2003 (строительные нормы и правила ОВ) и пригодны к эксплуатации.

Срок действия акта: до 17.07.2019 года
(период, в течении которого действует акт)


Представитель заказчика: _____
 м.п.



Рыжова И.С.
(ФИО)

17.07.2018
(дата)

Представители
 ООО «СтройКонтинент»:



_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Удостоверение №3058 от 11.10.2017
(№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Удостоверение №3059 от 11.10.2017
(№ удостоверения, дата сдачи экзамена по ТБ)

Акт зарегистрирован: Главный инженер Искра М.П.
(должность, Ф.И.О.)

17.07.2018
(дата)