



**Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройКонтинент»**

**А К Т № 1106 от « 17 » июля 2018г.**

**Очистке и Обследованию технического состояния оголовков дымовых и  
вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

**г. Серпухов**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика **Рыжова И.С.**  
заместитель директора Серпуховского центра реабилитации инвалидов «МЕРИДИАН»  
Ответственный за газовое хозяйство организации (должность, Ф.И.О.)

Представители ООО «СтройКонтинент» Сазонов Б.А. уд. 3059 от 11.10.18.,  
Искра М.П. уд.№ 3058 от 11.10.18

составили настоящий акт о том, что произведена :

**Очистка венткамер и воздуховодов , проверка оголовка дымоотводящей труб и  
обследование технического состояния вентиляционных каналов**

по адресу , М.О. , г. Серпухов , ул. Лермонтова , дом № 54 .

с целью установления соответствия их требованиям СНиП 2.04.05-91\*, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, Правил  
производства трубо-печных работ, а также исполнительно-технических документов.

**Обследованием установлено:**

**Очистка Вентиляционных каналов произведена .**

Сечение вентиляционных каналов соответствует заявленному (АКТ № 1085).

5. Противопожарные разделки (отступки) находятся в исправном состоянии.
8. Оголовки вентиляционных каналов в количестве 4 – х (четырёх) штук находятся в исправном состоянии, очищены.
13. Разряжение (тяга) в вентиляционных каналов (трубах) на день проверки соответствует нормативной, скорость потока воздуха составляет **2-6** м\сек
14. Расход удаляемого воздуха из помещений соответствует требуемому значению

**Заключение.**

Вентиляционные каналы (трубы) от оборудования и помещений отвечают требованиям нормативных документов и технической документации

**ЛИЦЕНЗИЯ №1-б/00654 от 18 января 2013г**

**Настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно**

**СООТВЕТСТВУЮТ** нормативным требованиям и            **пригодны** к эксплуатации.



**Представители:**

«Заказчика» заместитель директора Серпуховского центра реабилитации инвалидов «МЕРИДИАН» Рыжова И.С.

Ответственный за газовое хозяйство (должность, Ф.И.О.)

**Представители ООО «СтройКонтинент»**

Общество с ограниченной ответственностью  
«СтройКонтинент»  
ЛИЦЕНЗИЯ  
№ 1-Б/00654 от 18 января 2013 г.  
Чистелюцкий Сазонов Б.А.  
Деятельности по монтажу, техническому  
обслуживанию и ремонту средств обеспечения  
пожарной безопасности зданий и сооружений  
Главный инженер Искра М.П.

«11» 10.2018г. №3059  
(дата сдачи экзамена по ПБ, Непроток.)

«11» 10.18г. № 3058  
(дата сдачи экзамена по ПБ, Непроток.)



м.п. Акт зарегистрирован «17» 07 2018 г.

Акт действителен до «17» 07 2019 г.