

АКТ НАРЯД №
НА ЗАМЕНУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСК ГАЗА В ГАЗОПРОВОДЫ И
ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

" 02 " 12 2021 г.

1. Наименование эксплуатационной организации:

ООО "Инженерные Технологии

2. Адрес места проведения работ:

ул. Пермогтова д. 54А, "Меридиан"

3. Должность Ф.И.О. руководителя работ, получившего наряд:

Некрасов АС

4. Состав бригады:

а)

б)

в)

5. Дата и время начала работ

02.12.2021 9:30

Дата и время окончания работ

02.12.2021 12:00

6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ

1. Проверить внешним осмотром вводной и внутренней газопроводы, отключающие устройства, газовые приборы и оборудование на соответствие проекту;
 2. Произвести отключение газопровода путем перекрытия крана перед газовыми приборами;
 3. Произвести замену газовых приборов;
 4. Произвести контрольную опрессовку внутренних газопроводов и газового оборудования давлением воздуха 5 кПа. Падение давления в течение 5 минут не должно превышать 0,2 кПа;
 5. Произвести пуск газа в газовое оборудование, выполнить пуско-наладочные работы (регулировку горения газа);
- По окончании пуска газа в квартиры жилых зданий произвести инструктаж владельцев (наимателей, арендаторов) жилых домов и квартир по правилам безопасного пользования газом.

7.

Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

В местах где оборудование отсоединено, отключающая арматура закрыта с установкой заглушек. Место соединения внутреннего газопровода с газовым вводом проверено на герметичность мыльной эмульсией (приборным методом). Обеспечен безопасный сброс газозооушной смеси при продувке газопроводов газом. До окончания продувки удалены посторонние лица из помещений, где установлены газовые приборы и оборудование, помещения проветренны, лица, участвующие в выполнении работ, жильцы предупреждены о недопустимости зажигания огня, включения электроприборов, выключателей и т.п. Руководствоваться инструкцией №

8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязаны иметь бригада:

Спецодежда установленного образца на каждого члена бригады. Средства по оказанию первой медицинской помощи. Рукавицы.

Слесарь Акимов слесарь Лавыдацкий

СИЗ исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

мастер

Некрасов АС

02 ДЕК 2021

9. Инструктаж по правилам безопасного производства газопасных работ от руководителя пусковой бригады получили и подтверждаем своей подписью:
- а) слесарь Алексеев ИА
- б) водитель-слесарь Лаврыгин С
- в) _____
- г) слесарь _____
10. Наряд выдал: Розанов СВ
11. Наряд получил: Александров АИ
12. Наряд продлен с " ____ " ____ 20__ по " ____ " ____ 20__ г.
13. Изменения в составе бригады: _____

14. Заключение руководителя по окончании работ:
№ 02.12.21 Газовое оборудование исправно готово к работе, утечки газа нет ГВН установлен

15. Количество квартир: _____

№ п/п	Наименование газовых приборов и оборудования	Кол-во	Завод-изготовитель тип, марка	Номер счетчика	Показания	№ пломбы
	Старые газовые плиты					
	Вновь установленные газовые плиты					
<u>1</u>	Старые проточные водонагреватели	<u>1</u>	<u>Астра</u>			
<u>2</u>	Вновь установленные проточные водонагреватели	<u>1</u>	<u>Палагаз</u>			
	Старые емкостные водонагреватели					
	Вновь установленные емкостные водонагреватели					
	Старые другие приборы					
	Вновь установленные другие приборы					
	Газовый счетчик					
	Старый газовый счетчик					
	Вновь установлен газовый счетчик					

Газ не пущен _____

Устный инструктаж с выдачей инструкций по безопасному пользованию газом проведен (заполняется при пуске газа в заселенные квартиры жилых зданий)

№№ квартир	Ф.И.О. абонента	Подпись абонента
	<u>Рыжова ИС</u>	<u>[Подпись]</u>

Представитель собственника: Рыжова ИС

С момента подписания настоящего акта газопроводы и газоиспользующее оборудование считаются находящимися в эксплуатации.

Руководитель работ по пуску газа: Александров АИ

Заказчик: Рыжова ИС

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Меридиан" ул. Лермонтова, д. 54 "А" тел.: 37-60-48