

ООО «Инженерные Технологии»

тел.: 8 (4967) 76-29-63

АКТ № 100/1 к договору № _____

8 (965) 362-30-18

технического обслуживания и проверки технического состояния

АДС 8 (965) 362-30-40

газоиспользующего оборудования

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Московской области
"Комплексный центр
социального обслуживания и реабилитации
"Меридиан"
ул. Пермонтова, д. 54 "А" тел. 37-50-48

Адрес: R

Время: _____

Вид газоиспользующего оборудования	Марка, год выпуска	Дата установки
Плита газовая (ПП)	<u>Майбаум "Вулкан"</u>	
Водонагреватель (ГВН)		
Газовый котел (ГК)		
Другое	<u>ООО Спектр</u>	

Перечень выполняемых услуг (работ) по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования:

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) Г.О. и помещения:

нарушений нет самовольная газификация переустройство

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа к Г.О. (осмотр):

доступ свободен доступа нет

3. Проверка герметичности газопровода, соединений и отключающих устройств (приборный контроль, тип прибора 11-9 № прибора _____; обмыливание)

герметичны

выявлены утечки в:

кране газопроводе соединении

утечка устранена утечка не устранена, составлен Акт № _____

4. Проверка герметичности газоиспользующего оборудования:

герметично

выявлена утечка

утечка устранена утечка не устранена, составлен Акт № _____

5. Разборка кранов:

не требуется проведена требуется замена крана кран заменен _____

6. Регулировка процесса сжигания топлива на всех режимах работы прибора, очистка горелок от загрязнений:

выполнен не требуется не возможен в связи с высоким износом или загрязнением

прибор отключен Акт № _____ горелка отключена Акт № _____

7. Проверка работоспособности автоматики безопасности:

автоматика исправна автоматика отсутствует автоматика не исправна:

прибор отключен горелка отключена духовка отключена Акт № _____

8. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, герметичности соединения труб с дымовым каналом:

нарушений нет нарушена тяга в дымоходе нарушена тяга в вентиляционном канале

соответствует нормам принудительная вентиляция вентиляционная решетка закрыта

9. Иные выполненные работы:

7/10 оборудования исправно, утечки газа нет.

Заключение:

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам оказания работ (услуг) претензий не имеет.

Работу (услугу) выполнил, инструктаж провел, инструкцию выдал, акт составил

Слесарь: Ворожобинская Время: 1:00 « 10 » 04 20 г.

подпись

Работу (услугу) принял, инструктаж прошел, инструкцию по безопасному пользованию газом получил

Рябенко Ирина Сергеевна « 10 » 04 20 г. И.С. Рябенко

подпись

От заключения договора отказался _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

подпись