

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)  
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510527 с 23.10.2013г. по 23.10.2018г.  
(городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах Московской обл.)  
ИНН 5029081629 ОГРН 1055005109147**

142214, Московская область,  
г. Серпухов, ул. Российская, д.26

Телефон / Факс: 37-42-79

## **Протокол лабораторных испытаний воздуха замкнутых помещений**

№ 1880 от “17” апреля 2017г.

**Заявитель, юр. адрес:** ТОУ «Роспотребнадзора в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах., МО, г.Серпухов, ул. Российская, д.26

**Основание:** поручение № 92/06 от 30.03.17г

**Место отбора проб воздуха, факт. адрес:** ГБУСО «Серпуховский центр реабилитации инвалидов «Меридиан», МО, г. Серпухов, ул. Лермонтова, д.54а.

**Цель отбора:** контроль воздуха на соответствие ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

**НД на метод отбора и испытаний:** ГОСТ 12.1.005-88, Р 3.5.1904—04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

**Дата и время отбора:** 14.04.16г. с 14-00 час. до 16-00 час.

**Средства измерения, применяемые при отборе и анализе:** ГАНК-4 № 142 /0130153 (св-во 091540576 до 29.12.17г.), ПУ-4Э (№1689/ 0130499 св-во поверки АА1285392 до 30.08.17 г.), ФГХ-1 №124/ 0130651 (св-во поверки АА5181033 до 19.05.17 г.)

**Основные источники загрязнения:** бактерицидные лампы закрытого типа.

**Отбор проб производили:** специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Пушкино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах врач-лаборант Козлова Н.А., биолог Булдина О.И.

**Точка отбора проб и метеофакторы:** медицинские кабинеты, Р- 750 мм.рт.ст., Т°.+ 22°С  
Н-37%

**Отбор проб произведен в присутствии:** директора Федоровой Е.В.

<b>Код образца испытаний</b>	<b>Регистрационный номер</b>
№№5486-1-17-С/6	№№3418 - 3434

### Результаты испытаний

№№	Точка отбора проб	Наименование определяемого ингредиента	Обнаруженная концентрация мг/м3	ПДК	НД на методы испытаний
1	Массажный кабинет №12	озон	< 0,05	0,1	ГАНК-4
2	1 этаж	озон	<0,05	- « -	КПГУ 413322002 РЭ
3	(лампа закрытого типа)	озон	<0,05	- « -	
4	Кабинет психологической разгрузки №24	фенол	<0,004	0,01	РД 52.04.186-89
5	2 этаж	фенол	<0,004	- « -	П.5.3.3.5
6		фенол	<0,004	- « -	- « -
7		формальдегид	<0,01	0,05	РД 52.04.824-2015
8		формальдегид	<0,01	- « -	- « -
9		формальдегид	<0,01	- « -	- « -
10		аммиак	<0,02	0,2	ГАНК-4
11		аммиак	<0,02	- « -	КПГУ 413322002 РЭ
12		аммиак	<0,02	- « -	
13		стирол	<0,001	0,04	ФГХ-1
14		стирол	<0,001	- « -	МВИ. № 65-04
15		стирол	<0,001	- « -	- « -
16		метанол	<0,5	1,0	ФГХ - 1
17		метанол	<0,5	- « -	МВИ №46-07
18		метанол	<0,5	- « -	- « -

Лицо, проводившее испытания:

**Врач-лаборант:**

должность

**Руководитель ИЛЦ**

должность



Козлова Н.А.  
Ф.И.О.

Хренова З.Н.  
Ф.И.О.